

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Аттестат аккредитации № RA.RU.710018.
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
29 апреля 2015 г.

Юридический адрес:
394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон: 473-2-63-77-61,
факс: 8473-2-63-62-28,
e-mail: san@sanep.vrn.ru
Фактический адрес :
397600, Воронежская область, г. Калач, ул. 1 Мая, 29 а.
e-mail: kffquz@vmail.ru
телефон : 8-473-63-22-1-45, факс: 8-473-63-22-2-32
ИНН/КПП 36650449241/361002001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 682 А/16 от 30 Июня 2016 г


на протокол лабораторных испытаний от 30.06.2016г. № 682 А/16
АИЛЦ Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"
в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах

Вода источника централизованного питьевого водоснабжения
(наименование пробы (образца))

Заключение:


Испытанный образец - вода источника централизованного питьевого водоснабжения, отобранный из скважины МП "Сельводхоз" по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, с. Советское - по проверенным санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям не превышает гигиенические нормативы, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями на 28 июня 2010 года), ГН 2.2.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (с изменениями на 16 сентября 2013 года), ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора" (с Изменением N 1).

Эксперт:
(сертификат эксперта №2138 от 26.04.2014 г)



Романов Г.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
 в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 Телефон: 473-2-63-77-61, факс: 8473-2-63-62-28 Фактический адрес: 397600, Воронежская область, г. Калач, ул. 1 Мая, 29 а. e-mail: kffquz@vmail.ru телефон: 8-473-63-22-1-45, факс: 8-473-63-22-2-32 ИНН/КПП 36650449241/361002001	 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ РОСАККРЕДИТАЦИЯ Аттестат аккредитации № RA.RU.512364. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015 г.
---	---

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 682А/16
 от 30 Июня 2016 г

Наименование пробы (образца): Вода источника централизованного питьевого водоснабжения

Пробы (образцы) направлены: МП "Сельводхоз" Воронежская область., Калачеевский район., с.Пришиб, ул.Машиностроителей, 1

Дата и время отбора пробы (образца): 27.06.2016 9:00

Дата и время доставки пробы (образца): 27.06.2016 10:15

Дата проведения испытания: 27.06.2016-30.06.2016

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения " (с изменениями на 28 июня 2010 года), ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (с изменениями на 16 сентября 2013 года), ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора" (с Изменением N 1).

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МП "Сельводхоз" Воронежская область., Калачеевский район., с.Пришиб, ул.Машиностроителей, 1

Объект , где производился отбор пробы (образца): скважина МП "Сельводхоз" Воронежская область., Калачеевский район.,с.Советское

Код пробы (образца): 682 / 244А

Изготовитель : -

Дата изготовления : -

Объем партии: -

Номер партии: -

Тара, упаковка: -

стерильная бутылка, пластиковая бутылка

НД на методику отбора : -

Условия транспортировки: автотранспорт

Условия хранения: -

Дополнительные сведения: Пробы отобраны в количестве 0,5л, 1,5л согласно договора № 26ПК от 17.02.2016г. МП "Сельводхоз"-инженером МП "Сельводхоз" Борисовым В. В. (акт отбора проб от 27.06.2016г)

Лицо ответственное за оформление протокола:

Попова Е.С.


Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Романов Г.П.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Вода источника централизованного питьевого водоснабжения					
* САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ					
1.	Запах	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	<5,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	<1,0	2,6	ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ 3351-74
5.	Жесткость общая	6,9±1,0	7,0	⁰ Ж (мг-эquiv/л)	ГОСТ 31954-2012
6.	Железо (Fe, суммарно)	0,10±0,03	0,3	мг/дм ³ (л)	ГОСТ 4011-72
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ					
1	Общее микробное число	0	Не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
4	Коли-фаги	не обнаружены	отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-лаборант	Куцова В.И.	
Фельдшер-лаборант	Коновченко З.И.	
Фельдшер-лаборант	Трофимова Л.Д.	

Заведующая ОЛК:

 Л. П. Покусаева

Протокол характеризует исключительно испытанный образец, подлежит воспроизведению только с согласия ИЛЦ

